

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý các công ty.

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đang có nhu cầu mua sắm đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra bằng điện tử của hệ thống xử lý nước thải, nay thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá với các danh mục Bệnh viện có nhu cầu mua sắm sau:

1. Danh mục báo giá đã bao gồm VAT: (Có danh mục đính kèm)

2. Thời gian nhận bản báo giá: Từ ngày 06/12/2024 đến ngày 09/12/2024

Hình thức nhận bản báo giá: Bản cứng đã đóng dấu

Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, tổ dân phố 5 - thị trấn Hoàn Lão-huyện Bố Trạch-tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà:Nguyễn Mai Huyền Thủy; Chức vụ: C.B Phòng Tổ chức – Hành chính; SĐT: 0919.256.832.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tất Thắng

DANH MỤC BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời báo giá số: 299/TM-BVĐK ngày 06 tháng 12 năm 2024)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đồng hồ đo lưu lượng nước bằng điện từ DN80 (dạng tách rời) Model: CZ-EFM-80 Hãng sản xuất: Sence Xuất xứ: Đài Loan 1. Thông số kỹ thuật: - Màn hình rời 10m - Đường kính : DN80 - Thân: Thép Carbon - Kết nối: Bích BS - Tiếp điểm: SUS316 - Điện áp: 220VAC/24VDC - In/Out: 4-20mA & RS485 - Lớp lót đồng hồ: PTFE - Nhiệt độ: -10 đến 150 °C - Áp lực: 16bar - Sử dụng: Nước, nước thải - Cấu trúc : Kiểu tích hợp, kiểu tách rời Cấu hình cung cấp : - Máy chính : 01 Cái - Màn hình phát dòng từ tính: 01 Cái - Dây nguồn : 01 Cái	Cái	01
2	Côn thu thép MB DN125/80 - Xuất xứ: Việt Nam - Vật liệu chế tạo: Gang - Áp lực làm việc: tối đa PN35. - Nhiệt độ làm việc: Tối đa 80°	Cái	01
	Tổng cộng: 02 khoản		

